

Közép-szigetközi vízellátó rendszer beruházásai

1. Ásványráró Ady Endre u. – Nefelejcs u. vízvezetékek összekötése

Az ellátott terület növekedéséből adódóan egy esetleges meghibásodás esetén hosszútávon már nem biztosítható minden esetben a szükséges vízmennyiség továbbítása. Az üzembiztonság növelése érdekében a két vezeték összekapcsolását tervezzük megvalósítani. Ezért az üzemeltető AQUA Szolgáltató Kft. egy körvezeték ivóvízellátás kiépítését szeretné kiépíteni, mely az Ady Endre u. – Nefelejcs u. jelenleg is üzemelő közművezetékek összekötésével oldható meg.

Műszaki tartalom:

- | | |
|--|--------|
| • D 110 KPE vízvezeték kiépítése | 130 fm |
| • NA 100 földfeletti tűzcsap elhelyezése | 2 db |
| • NA 150/150 csomópont kiépítése | 2 db |

A beruházás nem kapcsolódik a vízbiztonsági tervben, illetve a szennyezés-csökkentési tervben előírt intézkedésekhez, valamint erre irányuló hatósági kötelezés nincs.

Az összekötés kiépítésnek becsült költsége 10 000 000 Ft, mely az amortizációból biztosítható.

A KSZ-IV megnevezésű viziközmű-rendszer 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési tervében meghatározott beruházási feladatok végrehajtása és annak ráfordítási igényei nem veszélyeztetik a meglévő rendszerelemek felújítási és pótlási feladatait.

A fent felsorolt beruházások szükségessége alapján azok megvalósítását az alábbiak szerint soroltuk be:

1 év (2024 évben megvalósítandó): 1,

2-5 év (2025-2028 évben megvalósítandó):

6-15 év (2029-2038 évben megvalósítandó):